

4:21 PM - 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

“Los ojos me empezaron a arder”: familias denuncian extraña textura y olor del agua en sus casas



Los ciudadanos afectados expresaron su preocupación por el estado en el que el agua potable empezó a llegar a sus viviendas. La empresa de servicios públicos respondió.

Hay consternación en Cali por la denuncia de decenas de familias, las cuales aseguraron que, desde la noche del pasado lunes 11 de noviembre de 2019, el agua potable les empezó a llegar con **una textura, sabor y olor extraños.**

Don **Eliécer Delgado** se sorprendió al abrir el grifo del agua potable y notó que esta tenía características extrañas.

"Los ojos me empezaron a arder, me tocó utilizar colirio y también observé que el agua tenía una apariencia diferente a la normal, cambió como la textura, la viscosidad, al uno palparla con la mano", dijo el afectado.

La misma reacción tuvo Abraham Lennin, habitante del barrio Popular, ubicado en el norte de la capital del Valle del Cauca. "Sentimos el olor aquí en la familia, lo percibimos, **el agua estaba oliendo feo y estaba turbia**", aseguró.

Decenas de familias de al menos de 10 barrios de Cali fueron las que denunciaron percibir olor, color y hasta sabor extraño en el agua potable, que, incluso, en algunos generó problemas de salud.

"Más que todo a los niños, eso va **generando parásitos**, brotes y eso se manifiesta en la piel", indicó José Omar López, otro habitante afectado por la situación.

María Teresa Ramos agregó que es "preocupante, porque es un olor que nunca lo había sentido" en su vivienda, **"un olor a pescado"**.

Familias en Cali denuncian extraña t...

COMPARTIR



Ante este panorama, Emcali informó que el inconveniente se originó tras unos **trabajos de mantenimiento preventivo** en la Planta Puerto Mallarino, los cuales se realizaron precisamente el lunes festivo, “cuando normalmente hay menor consumo de agua”.

Según explicó la empresa, al poner nuevamente la planta en marcha, una **variación del fluido eléctrico** alteró el funcionamiento de algunos equipos de operación y esto provocó el cambio en las carecterísticas del agua.

“Descalibró la bomba de dosificación automática de **coagulante**, generando un **exceso de este producto químico**, el cual causó alteraciones en las características del agua potable, como el sabor, olor y percepción al tacto”, anotó.

Por lo tanto, Emcali dijo que se procedió, desde ese mismo día, a ejecutar labores de **desagüe de la red de distribución** mediante la operación de hidrantes y con el fin de **limpiar las tuberías del acueducto**.

“A esta hora la producción de agua potable se cumple con normalidad y el **agua puede ser**

afectaciones en la salud”, aseguró Emcali en un comunicado difundido al mediodía de este martes 12 de noviembre.

No obstante, le solicitó a la Secretaría de Salud de Cali, que es la encargada de controlar los procesos de la empresa, “que tome las muestras correspondientes en la red para que haga la verificación del caso”.

MÁS CONTENIDOS SOBRE:

VER COMENTARIOS

Le puede interesar Publicidad por Taboola

¿Quieres un curso de inglés con... Open English	Busca ofertas de hotel - busca en... Kayak.com	Si vives en Fusagasugá podrás opta... www.jetcost.com.º
--	---	--

El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y condiciones y Políticas de Tratamiento de la Información de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2012



COMPARTIR

